

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 07 năm 2020

**BIÊN BẢN**

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**CÔNG TRÌNH: HỆ THỐNG CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG**

**HẠNG MỤC: LẮP ĐẶT TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC TIÊU DỰ ÁN 2  
KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG  
(GIAI ĐOẠN 2)**

**ĐỊA ĐIỂM: KHU ĐÔ THỊ 5A, THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG, TỈNH  
SÓC TRĂNG**

**1. Thành phần tham gia nghiệm thu:**

a) Đại diện bên giao thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
ĐÔ THỊ DẦU KHÍ CỬU LONG**

Ông: Nguyễn Triệu Đông

Chức vụ: .....

Ông: .....

Chức vụ:.....

b) Đại diện bên nhận thầu: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG**

Ông: Đặng Văn Ngọ

Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông: Lê Hoàng An Thái

Chức vụ: Trưởng phòng KH-VT

Ông: Huỳnh Thanh Thuận

Chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật

**2. Thời gian tiến hành nghiệm thu:**

Bắt đầu: 08 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Kết thúc: 08 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2020

Tại công trình

**3. Đánh giá hạng mục công trình:**

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:

- Dự toán và bản vẽ thiết kế, hợp đồng thi công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ thanh toán, biên bản nghiệm thu giai đoạn.

- Đại diện các bên đã tiến hành kiểm tra đo đạc lại toàn bộ hạng mục công trình.

b) Chất lượng hạng mục công trình:

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu hoàn thành hạng mục công trình và kiểm tra hạng mục công trình tại hiện trường, hội đồng nghiệm thu xác nhận những điểm sau:

...hạng mục công trình.

+ Khởi công : ngày 28 tháng 07 năm 2020

+ Hoàn thành: ngày 28 tháng 07 năm 2020

- Quy mô đưa vào sử dụng của hạng mục công trình:
- Đường ống cấp nước PVC D168x7,3mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 252m
- Đường ống cấp nước PVC D168x7,3mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 265m
- Đường ống cấp nước PVC D114x4,9mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 262m
- Đường ống cấp nước PVC D114x4,9mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 262m
- Đường ống cấp nước PVC D60x2,8mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thiết kế: 550m
- Đường ống cấp nước PVC D60x2,8mm (L=4m) bằng p/p nối gioăng theo thực tế: 528m
- Hạng mục công trình thi công đạt yêu cầu.

#### 4. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình để đưa vào sử dụng.
- Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

  
**ĐẠI DIỆN BÊN GIAO THẦU**  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
DẦU KHÍ CỬU LONG  
T.P. SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG  
*Dương Chế Nghiêm*  
PHÒNG KẾ HOẠCH

*[Signature]*

Lê Hoàng An Thái

  
**ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THẦU**  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
CẤP NƯỚC  
SÓC TRĂNG  
T.P. SÓC TRĂNG - T. SÓC TRĂNG  
*Đặng Văn Ngộ*  
PHÒNG KỸ THUẬT

*[Signature]*

Huỳnh Thanh Thuận